



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY w NYSIE

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.90820.17.9.2021.AO

Nysa, dnia 21 LIP. 2021

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr SB/70450/07/2021 oraz nr SB/70448/07/2021, pobranej z wodociągu publicznego w Łambinowicach (sieć – Łambinowice: biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach, ul. Zawadzkiego 33; stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) w dniu 07.07.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza


przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że **woda pochodząca z wodociągu publicznego w Łambinowicach jest warunkowo przydatna do spożycia** z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 31.08.2021r.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
2. Urząd Gminy w Łambinowicach
ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
3. a/a oraz www.pssenysa.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nysie

mgr Janusz Trzęsimiech

Sprawę prowadzi starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata Ogórczak,
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl

niepodlega